


PLANTA DE SITUAÇÃO  
SEM ESCALA

NOTA:  
**LUMINÁRIAS INSTALADAS:**  
- 01 LM03 - 150W VAPOR DE SÓDIO, COM PERDAS NO REATOR DE 17 WATTS.

LEGENDA			
D-150 daN / 9m	B-600 daN / 10,5m	TRANSFORMADOR	LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 150W PROJETADA
D-150 daN / 10,5m	B-600 daN / 12m	POSTE QUADRADO	A FASE A
D-200 daN / 10,5m	B-800 daN / 9m	ATERRAMENTO DE REDE	B FASE B
D-200 daN / 11m	E-100 daN / 10m	BASE CONCRETADA	C FASE C
D-200 daN / 12m	B-1,5/1000 daN / 9m	ESCORA DO POSTE	
D-300 daN / 9m	B-1,5/1000 daN / 10,5m	REDE ELÉTRICA ALTA	
D-300 daN / 10,5m	B-1,5/1000 daN / 12m	REDE ELÉTRICA BAIXA	
D-300 daN / 12m	B-1,5/1000 daN / 13,5m	CHAVE FUSIVEL	
D-500 daN / 10,5m	B-2/1000 daN / 10,5m	ESTAI POSTE A POSTE	
D-500 daN / 11m	B-3/1500 daN / 10,5m	ABERTURA DE CIRCUITO	
D-500 daN / 12m	B-600 daN / 13,5m	PARA RAI0	
D-600 daN / 9m	POSTE ESPECIAL	CAVA PROFUNDA	

AVENIDA MARANHÃO  
E  
RUA ORLANDO BURATTO



**BOL**  
Engenharia Elétrica  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1980-SALA 404  
43-3322-5199 - LONDRINA - PR

PROJETO: P2018067

PROJETISTA: Diogo - 248376

FISCAL:

CADASTRO:

EMPREITEIRA:

LOCAL: RDU - IVAIPORÃ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ

OBRA: AMPLIAÇÃO DE REDE BAIXA TENSÃO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS.

DATA: 11/01/2019

DATA: 11/01/2019

ESCALA: 1:1.000

REF:

FOLHA: ÚNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NORIVAL BATISTA OLIVEIRA JR

CREA: PR-90275/D

OSE: 897685

ODI:

ODD:

ODS:

☐ SOLICITAR ALINHAMENTO

☐ AVISAR: